

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 0836/2010

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej na wniosek :

Zakłady Kablowe Bitner Celina Bitner
ul. Friedleina 3/3
30-009 Kraków

stwierdza, że wyrób: **Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpożarowych typu HTKSH PH90 i HTKSHekw PH90 w wykonaniach: 1x4x(0,8; 1,0; 1,05; 1,4; 1,8; 2,3), (1-10)x2x(0,8; 1,05; 1,4; 1,8; 2,3)mm**

produkowany przez: **Zakłady Kablowe Bitner Celina Bitner**
ul. Friedleina 3/3
30-009 Kraków

w zakładzie produkcyjnym **Zakłady Kablowe BITNER Celina Bitner,**
23-353 Trzyciąż 165,

spełnia wymagania: **pkt. 14.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 1144/2010 z dnia 28.10.2010r.
2. Sprawozdania z badań nr TP-05.015 z dnia 30.05.2005 r. wykonanych w Biuro Badawcze ds. Jakości, nr 3199 z dnia 21.02.2005r., nr 3200 z dnia 21.02.2005r., nr 0537B/2/2007 z dnia 11.09.2007r., nr 0537B/1/2007 z dnia 11.09.2007r., nr 0537B/3/2007 z dnia 11.09.2007r., nr 0537B/4/2007 z dnia 11.09.2007r. wykonanych w Multifunctional Laboratory, nr 1358/2009 z dnia 20.02.2010r. wykonane w Laboratorium Badawcze i Wzorcujące Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa oraz nr 1986-ZLK/2010 z dnia 03.11.2010r. i nr 647-1/2005 z dnia 30.12.2005r. wykonanych w Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 0836/DC/CNBOP/2010.

Okres ważności świadectwa:

od **03.12.2010r.**

do **02.12.2015r.**

DYREKTOR
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

mt. bryg. dr.inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 3 grudnia 2010r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 0836/2010

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

**Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpożarowych typu HTKSH PH90
i HTKSHekw PH90 w wykonaniach: 1x4x(0,8; 1,0; 1,05; 1,4; 1,8; 2,3), (1-10)x2x(0,8; 1,05; 1,4;
1,8; 2,3)mm**

Oznaczenia	HTKSH PH90 i HTKSHekw PH90 w wykonaniach: 1x4x(0,8; 1,0; 1,05; 1,4; 1,8; 2,3), (1-10)x2x(0,8; 1,05; 1,4; 1,8; 2,3)mm
Odporność izolacji żył na napięcie probiercze	wartość skuteczna przez 60s – 1500V stałe – 2250V
Indukcyjność (wartość orientacyjna)	0,7 mH/km
Zakres temperatur pracy	-30 ÷ +70 °C
Zakres temperatur podczas układania	-5 ÷ + 50 °C
Promień zginania	10 x średnica zewnętrzna kabla

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.); wyrób powinien być oznakowany znakiem CNBOP i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

mf. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 3 grudnia 2010r.