



AC 063

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA

The Certification Body

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR FIRE PROTECTION

NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

POLSKA



CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

CERTIFICATE OF ACCORDANCE

Nr 2752/2011

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041), stwierdza się, że wyrób budowlany:

Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji przeciwpożarowych typu NKGs PH90 i NKGs w wykonaniach: NKGs PH90 i NKGs, 0,6/1kV o liczbie żył 1-5 i przekroju 1,5-35 mm², o liczbie żył 6-61 i przekroju 1,5-2,5mm²

wprowadzony do obrotu przez: **Zakłady Kablowe BITNER Celina Bitner**
ul. Friedleina 3/3
30-009 KRAKÓW

wyprodukowany przez: **Zakłady Kablowe BITNER Celina Bitner**
ul. Friedleina 3/3
30-009 Kraków

zakład produkcyjny: **Zakłady Kablowe BITNER Celina Bitner**
Zakład Produkcyjny w Trzyciążu
32-353 Trzyciąż 165

spełnia wymagania: **Aprobaty Technicznej CNBOP Nr AT-0603-0037/2006/2011**
z dnia 14.02.2011 r.

W ocenie zgodności zastosowano system 1.

Opis oraz warunki dotyczące stosowania wyrobu budowlanego określa załącznik stanowiący integralną część certyfikatu.

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Dostawcę wymagań zawartych w umowie Nr 20/DC/2011.

Okres ważności certyfikatu

od 02.04.2012 r.

do 13.02.2016 r.

pod warunkiem, że wymagania określone w powoływanej specyfikacji technicznej lub warunki produkcji w zakładzie albo sam system zakładowej kontroli produkcji nie ulegnie znaczącym zmianom.

KIEROWNIK
JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ

kpt. mgr inż. Tomasz Kielbasa

DYREKTOR CNBOP-PIB

mgr inż. Dariusz Wróblewski

Józefów, dnia: 2 kwietnia 2012 r.

DC/29/02.04.2012

Zastępuje Certyfikat Zgodności nr 2752/2011 z dnia 25.03.2011 r.



AC 063

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA

The Certification Body

**CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ***im. Józefa Tuliszkowskiego***PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY****SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR FIRE PROTECTION****NATIONAL RESEARCH INSTITUTE**

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

POLSKA

**ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU****ANNEX TO CERTIFICATE****Nr 2752/2011****Nazwa i typ wyrobu:****Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognioodporne
do instalacji przeciwpożarowych na napięcie znamionowe 0,6/1 kV
typu NKGs PH90 i NKGs 1÷5 x 1,5-35 mm²,
NKGs PH90 i NKGs 6÷61 x 1,5-2,5 mm²****wprowadzony do obrotu przez:****Zakłady Kablowe BITNER Celina Bitner
ul. Friedleina 3/3
30-009 KRAKÓW****Opis oraz warunki dotyczące stosowania wyrobu budowlanego:**

Oznaczenia	NKGs, NKGs PH 90
Napięcie znamionowe	0,6/1,0 kV
Zakres temperatur pracy	-30 °C ÷ +70 °C
Zakres temperatur podczas układania	-5 °C ÷ +50 °C
Promień zginania	6 x średnica zewnętrzna kabla

Uwagi i zalecenia:

Kable powinny być instalowane w pomieszczeniach suchych i nie mogą być układane w ziemi (kanalizacji kablowej ziemnej) i w wodzie.

Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu: Nr B/3991/2011 z dnia 21.03.2011 r.**Aprobata techniczna CNBOP:**Nr AT-0603-0037/2006/2011 z dnia 14.02.2011 r.
wydana przez Zakład Aprobatach Technicznych CNBOP
Karta katalogowa przewodów, instrukcja
użytkowania kabli z 2011 r., norma zakładowa
ZN-CB-02:2002 z dnia 25.04.2006 r. zweryfikowana
07.12.2010 r.**Dokumentacja techniczna:**737/2006 z dnia 23.05.2006 r. wykonane przez
Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa
EMAG, TP-03.004/1 z dnia 21.02.2001 r., TP-02.106
z dnia 30.12.2002 wykonane przez Stowarzyszenie
Elektryków Polskich, Biuro Badawcze ds. Jakości,
2762 z dnia 20.08.2002 r., 3289 z dnia 04.08.2005 r.
wykonane przez EVPU a.s Nova Dubnica Testing
Laboratories**Sprawozdanie z badań:****KIEROWNIK
JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ**

kpt. mgr inż. Tomasz Kielbasa

**DYREKTOR CNBOP-PIB**

mł. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski

Józefów, dnia: 2 kwietnia 2012 r.

DC/30/03.10.2011

Zastępuje Załącznik do Certyfikatu nr 2752/2011 z dnia 25.03.2011 r.