

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 0904/2011

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej na wniosek :

Zakłady Kablowe BITNER Celina Bitner

ul. Friedleina 3/3

30-009 KRAKÓW

stwierdza, że wyrób: **Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji przeciwpożarowych na napięcie znamionowe 0,6/1 kV typu NKGs PH90 i NKGs 1÷5 x 1,5-35 mm², NKGs PH90 i NKGs 6÷61 x 1,5-2,5 mm²**

produkowany przez: **Zakłady Kablowe BITNER Celina Bitner
ul. Friedleina 3/3
30-009 KRAKÓW**

w zakładzie produkcyjnym **Zakłady Kablowe BITNER Celina Bitner
Zakład Produkcyjny w Trzyciążu
32-353 TRZYCIĄŻ 165**

spełnia wymagania: **pkt. 14.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 1319/2011 z dnia 21.03.2011 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 737/2006 z dnia 23.05.2006 r. wykonane przez Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, TP-03.004/1 z dnia 21.02.2001 r., TP-02.106 z dnia 30.12.2002 wykonane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Biuro Badawcze ds. Jakości, 2762 z dnia 20.08.2002 r., 3289 z dnia 04.08.2005 r. wykonane przez EVPU a.s. Nova Dubnica Testing Laboratories.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 0904/DC/CNBOP/2011.

Okres ważności świadectwa:

od **25.03.2011 r.**

do **24.03.2016 r.**

DYREKTOR
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

mgr inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 25 marca 2011 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA**Nr 0904/2011****DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB**

**Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji przeciwpożarowych
na napięcie znamionowe 0,6/1 kV
typu NKGs PH90 i NKGs 1÷5 x 1,5-35 mm², NKGs PH90 i NKGs 6÷61 x 1,5-2,5 mm²**

Oznaczenia	NKGs, NKGs PH 90
Napięcie znamionowe	0,6/1,0 kV
Zakres temperatur pracy	-30 °C ÷ +70 °C
Zakres temperatur podczas układania	-5 °C ÷ +50 °C
Promień zginania	6 x średnica zewnętrzna kabla
Uwagi i zalecenia: Kable powinny być instalowane w pomieszczeniach suchych i nie mogą być układane w ziemi (kanalizacji kablowej ziemnej) i w wodzie.	

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.);wyrób powinien być oznakowany znakiem CNBOP i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

ml. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 25 marca 2011 r.