



Stoleczne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej SA
ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa
t 022 576 10 00
f 022 825 38 44
spec@spec.waw.pl, bok@spec.waw.pl, bs@spec.waw.pl

Infolinia 022 576 10 20
Pogotowie Ciepłownicze 993 lub 022 647 04 71

Pracownia Sieci Ciepłych
t 022 823 21 39
f 022 816 20 00
e-mail: obrc@spec.waw.pl

RADPOL S.A.

ul. Batorego 14
77-300 Człuchów

Nr sprawy: R/RB/0621-7/2010 (1164)

Warszawa, 09.04.2010

Dotyczy: zlecenia 001-35083: badanie termokurczliwych kształtek uszczelniających ("end capów") typu REC prod. RADPOL S.A.

Na podstawie przeprowadzonych w Laboratorium Badawczym OBRC SPEC S.A. badań termokurczliwych kształtek uszczelniających („end capów”) produkcji RADPOL S.A. (pismo R/RB/0621-1/2010 (864)) stwierdzono, że charakteryzują się one odpowiednim do przeznaczenia stopniem sieciowania radiacyjnego polietylenu, właściwym dobozem masyki uszczelniającej oraz doskonałą szczelnością.

Pracownia Sieci Ciepłych
Kierownik
Ewa Kręcielewska
mgr inż. Ewa Kręcielewska

Otrzymują:

1. Adresat
2. BS-a/a