

Deklaracja zgodności nr 023/2013

1. Producent wyrobu: Zakłady Kablowe BITNER Celina Bitner 30-009 Kraków
ul. Friedleina 3/3 Zakład Produkcyjny Trzyciąż 165
.....
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)
2. Nazwa wyrobu: BiTservo 3GSEGCY 3,6/6 kV
.....
(nazwa, nazwa hurtowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)
3. Klasyfikacja wyrobu: 27.32.14-00.02
.....
(symbol SWW lub PKWiU)
4. Przeznaczenie i zakres stosowania:
Kable przeznaczone do wykonania połączeń pomiędzy przekształtnikami i silnikami średniego napięcia.
Mogą być układane wewnątrz budynków, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, również na zewnątrz
(odporność na UV i warunki atmosferyczne) oraz bezpośrednio w ziemi.
.....
(zgodnie z dokumentem odniesienia)
5. Specyfikacja techniczna:
PN-EN 60228:2007 Żyły przewodów i kabli
PN-EN 60332-1-2:2010 Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych –
Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe
rozprzestrzenianie się płomienia – Metoda badania płomieniem mieszkankowym 1 kW
.....
(nazwa, tytuł, rok stosowania Normy)

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby wymienione w pkt.2 są zgodne
ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

ZAKŁADY KABLOWE BITNER
30-009 Kraków, ul. Friedleina 3/3
Dyrektor ds. Rozwoju i Jakości
Ireneusz Sosnowski

Trzyciąż 10.12.2013

.....
Miejsce i data wystawienia

.....
nazwisko i podpis osoby upoważnionej